

产品质量监督抽查实施细则

2025 年伊宁市燃气软管产品质量监督抽查 实施细则

2025-09-发布

2025-09- 实施

伊宁市市场监督管理局

2025 年伊宁市燃气软管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在流通领域销售企业待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他方式标明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽样数量

序号	产品标准代号	产品名称	抽样数量
1	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	抽取样品 10 根，其中 8 根作为检验样品，另 2 根作为备用样品。

2 检验依据

燃气用具连接用不锈钢波纹软管见表 2。

表 2 燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目、检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	气密性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
2	耐压性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
3	抗拉性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
4	弯曲性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
5	耐热性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
6	耐冲击性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
7	耐应力腐蚀性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
8	耐安装性/耐安装强度	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
9	阻燃性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024
10	耐冷热变化性	CJ/T 197-2010 GB 41317-2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

产品标准：

GB 41317-2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

CJ/T 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
