



233113080001

伊宁市净雅水质监测有限公司

检测报告

伊净监字（2025）第652号

第 1 页 共 38 页

样品编号： 2025-DX-4050—2025-DX-4061

委托单位： 伊宁市自来水有限公司

样品类别： 生活饮用水

报告日期： 2025 年 12 月 30 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

说 明

- 1、报告无“检验报告专用章”和“骑缝章”或复制报告未重新加盖“检验报告专用章”和“骑缝章”无效。
- 2、在认证有效期限内，报告未加盖“CMA”章无效，不具备向社会提供证明的作用。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对检测结果有异议的，请于收到检验报告之日起七日内向我单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，样品为自送样品时，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 7、当生活饮用水检验结果小于最低检测质量浓度时，填报最低检测质量浓度并用“<”表示。
- 8、当地表水、废水检验结果小于检出限时，填报检出限并用“L”表示。

单位地址：新疆伊犁州伊宁市宁远中路189号

邮 编： 835000 电话：0999-8226031

E-mail:hys0417@126.com

委托单位：伊宁市自来水有限公司

电话：0999-8227269



伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	伊宁市自来水有限公司
样品类别	出厂水、水源水、管网水
样品编号	2025-DX-4050—2025-DX-4061
样品数量	12个
样品状态	无色透明液体
采样/送样人员	王瑞、祁雪姣
分析人员	
采样日期	2025年12月15日
检测日期	2025年12月15日～2025年12月25日
判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
结果评价	
(盖章)  签发日期: 2025. 12. 30	

制表: 王瑞

审核: 马静

批准: 李存忠

伊宁市净雅水质监测有限公司

检测报告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	仪器信息	最低检测质量浓度
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 5.1 多管发酵法》（GB/T 5750.12-2023）	电热恒温培养箱 DHP-600S	/
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 7.1 多管发酵法》（GB/T 5750.12-2023）	电热恒温培养箱 DHP-600S	/
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 4.1 平皿计数法》（GB/T 5750.12-2023）	电热恒温培养箱 DHP-600S	/
砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 9.1 氢化物原子荧光法》（GB/T 5750.6-2023）	原子荧光分光光度计 PF6-2	1μg/L
镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	0.5μg/L
铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	可见分光光度计 T6新悦	0.004mg/L
铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	2.5μg/L
汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 11.1 原子荧光法》（GB/T 5750.6-2023）	原子荧光分光光度计 PF6-2	0.1μg/L
氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》（GB/T 5750.5-2023）	可见分光光度计 T6新悦	0.002mg/L
氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 6.2 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	0.1mg/L
硝酸盐（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 8.3 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	0.15mg/L
三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.032μg/L
一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.016μg/L
二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.015μg/L
三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.041μg/L
三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023）	气相色谱仪 6890N	/
二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 15.1 液液萃取衍生气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	2.0μg/L

伊宁市净雅水质监测有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	仪器信息	最低检测质量浓度
三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 16.1 液液萃取衍生气相色谱法》 (GB/T 5750.10-2023)	气相色谱仪 6890N	1.0µg/L
溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 22.1 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液》 (GB/T 5750.10-2023)	离子色谱仪 CIC-D100	5.0µg/L
亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 20.2 离子色谱法》 (GB/T 5750.10-2023)	离子色谱仪 CIC-D100	2.4µg/L
氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 21.2 离子色谱法》 (GB/T 5750.10-2023)	离子色谱仪 CIC-D100	5.0µg/L
色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状与物理指标 4.1 铂-钴标准比色法》 (GB/T 5750.4-2023)	/	5度
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状与物理指标 5.1 散射法-福尔马肼标准》 (GB/T 5750.4-2023)	台式浊度计 TL2300	0.5NTU
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状与物理指标 6.1 嗅气和尝味法》 (GB/T 5750.4-2023)	/	/
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状与物理指标 7.1 直接观察法》 (GB/T 5750.4-2023)	/	/
pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状与物理指标 8.1 玻璃电极法》 (GB/T 5750.4-2023)	离子计 PXSJ-226	/
铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 4.3 无火焰原子吸收分光光度法》 (GB/T 5750.6-2023)	原子吸收分光光度计 novAA400	10µg/L
铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 5.1 火焰原子吸收分光光度法》 (GB/T 5750.6-2023)	原子吸收分光光度计 novAA400	0.3mg/L
锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 6.1 火焰原子吸收分光光度法》 (GB/T 5750.6-2023)	原子吸收分光光度计 novAA400	0.1mg/L
铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 7.2 火焰原子吸收分光光度法》 (GB/T 5750.6-2023)	原子吸收分光光度计 novAA400	0.2mg/L
锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 8.1 火焰原子吸收分光光度法》 (GB/T 5750.6-2023)	原子吸收分光光度计 novAA400	0.05mg/L
氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 5.2 离子色谱法》 (GB/T 5750.5-2023)	离子色谱仪 CIC-D100	0.15mg/L
硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 4.2 离子色谱法》 (GB/T 5750.5-2023)	离子色谱仪 CIC-D100	0.75mg/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状与物理指标 11.1 称量法》 (GB/T 5750.4-2023)	电子天平 C450222418	/

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	仪器信息	最低检测质量浓度
总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状与物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法》 (GB/T 5750.4-2023)	酸式滴定管 (25.00mL)	1.0mg/L
高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法》 (GB/T 5750.7-2023)	酸式滴定管 (25.00mL)	0.05mg/L
氨（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 11.1 纳氏试剂分光光度法》 (GB/T 5750.5-2023)	可见分光光度计 T6新悦	0.02mg/L
总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 4.1 低本底总α检测法》 (GB/T 5750.13-2023)	低本底α、β测量仪 LB-2	/
总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 5.1 低本底总β检测法》 (GB/T 5750.13-2023)	低本底α、β测量仪 LB-2	/
游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 4.2 3,3', 5,5'-四甲基联苯胺比色法》 (GB/T 5750.11-2023)	/	0.005mg/L
亚硝酸盐（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 12.1 重氮偶合分光光度法》 (GB/T 5750.5-2023)	可见分光光度计 T6新悦	0.001mg/L
硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 29.1 甲亚胺分光光度法》 (GB/T 5750.6-2023)	可见分光光度计 T6新悦	0.20mg/L
钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 25.1 火焰原子吸收分光光度法》 (GB/T 5750.6-2023)	原子吸收分光光度计 novAA400	0.01mg/L
(以下空白)			

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		出厂水	检测日期	2025.12.15~2025.12.25
采样地点		地表水厂出厂水	样品编号	2025-DX-4058
样品状态		无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)
序号	项目名称		限值	检测值
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)		不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)		不应检出	未检出
3	菌落总数 (CFU/mL)		≤100	未检出
4	砷 (mg/L)		≤0.01	<0.001
5	镉 (mg/L) *		≤0.005	<0.0005
6	铬 (六价) (mg/L)		≤0.05	0.004
7	铅 (mg/L) *		≤0.01	<0.0025
8	汞 (mg/L)		≤0.001	<0.0001
9	氰化物 (mg/L)		≤0.05	<0.002
10	氟化物 (mg/L)		≤1.0	0.2
11	硝酸盐 (以N计) (mg/L)		≤10	1.34
12	三氯甲烷 (mg/L)		≤0.06	<0.000032
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)		≤0.1	<0.000016
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)		≤0.06	<0.000015
15	三溴甲烷 (mg/L)		≤0.1	<0.000041

伊宁市净雅水质监测有限公司

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		出厂水	检测日期	2025.12.15~2025.12.25
采样地点		地表水厂出厂水	样品编号	2025-DX-4058
样品状态		无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)
序号	项目名称		限值	检测值
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）		≤1	0.0
17	二氯乙酸（mg/L）		≤0.05	<0.002
18	三氯乙酸（mg/L）		≤0.1	<0.001
19	溴酸盐（mg/L）		≤0.01	<0.005
20	亚氯酸盐（mg/L）		≤0.7	<0.0024
21	氯酸盐（mg/L）		≤0.7	0.0377
22	色度（度）		≤15	<5
23	浑浊度（NTU）		≤1	<0.5
24	臭和味		无异臭、异味	无
25	肉眼可见物		无	无
26	pH		6.5~8.5	7.91
27	铝（mg/L）*		≤0.2	<0.010
28	铁（mg/L）		≤0.3	<0.3
29	锰（mg/L）		≤0.1	<0.1
30	铜（mg/L）		≤1.0	<0.2

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型	出厂水	检测日期	2025.12.15~2025.12.25
采样地点	地表水厂出厂水	样品编号	2025-DX-4058
样品状态	无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)
序号	项目名称	限值	检测值
31	锌 (mg/L)	≤ 1.0	< 0.05
32	氯化物 (mg/L)	≤ 250	16.9
33	硫酸盐 (mg/L)	≤ 250	70.0
34	溶解性总固体 (mg/L)	≤ 1000	773
35	总硬度 (以CaCO ₃ 计) (mg/L)	≤ 450	197
36	高锰酸盐指数 (mg/L)	≤ 3	0.72
37	氨 (以N计) (mg/L)	≤ 0.5	< 0.02
38	总 α 放射性 (Bq/L)	≤ 0.5	0.029
39	总 β 放射性 (Bq/L)	≤ 1	0.055
40	游离氯 (mg/L)	出厂水余量 ≥ 0.3 末梢水余量 ≥ 0.05	0.350
41	亚硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤ 1	0.003
42	硼 (mg/L)	≤ 1.0	< 0.20
43	钠 (mg/L)	≤ 200	63.4
备注：带*项目为分包项目，分包方为新疆科瑞环境技术服务有限公司 资质证书编号CMA:243112050122 报告编号：科瑞检字2025-WT-1539 (1)			

伊宁市净雅水质监测有限公司

